



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5, 821 04 Bratislava 2
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

CERTIFIKÁT

č. 012/01/2015

vydaný v zmysle STN EN ISO/IEC 17065 pre:

- Výrobok:** Netransparentná výplň dverového krídla celkovej hrúbky 36 mm/38 mm/40 mm/42 mm/44 mm/46 mm/49 mm v skladbe: plech z AlMg3 hrúbky 2,0 mm - doska XPS hrúbky 21,0 mm a po celom obvode výplne vlys prierezu (20x20,5) mm z PRG z dreveniny smrek - plech z ocele hrúbky 1,5 mm - doska XPS hrúbky 8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/18 mm/21 mm - plech z AlMg3 hrúbky 2,0 mm, celkového rozmeru najviac (800x2320) mm
- Žiadateľ:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST
Veterná 14
900 44 Tomášov
- Výrobca:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST
Veterná 14
900 44 Tomášov
- Miesto výroby:** Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST
Priemyselná 12, 931 01 Šamorín

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku: **odolnosť pri statickom zaťažení (trieda 3), odolnosť pri dynamickom zaťažení (trieda 3), odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie (trieda 3)** s technickými požiadavkami uvedenými v STN EN 1627: 2011.

Použitie: ako výplň krídla dverí s odolnosťou proti vlámaniu (trieda 3 podľa STN EN 1627) za predpokladu, že sú splnené podmienky osadenia výplne v ráme krídla dverí, tak ako sú uvedené v čl. 3.3 protokolu o nepovinnnej certifikácii výrobku č. 001/NC/15 zo dňa 06.03.2015.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného výrobku a podmienkach trvalého zabezpečenia kvality vo výrobe sú uvedené v protokole o nepovinnnej certifikácii výrobku č. 001/NC/15 zo dňa 06.03.2015.


Doba platnosti: Certifikát, vydaný prvýkrát dňa 12.03.2015 platí, pokiaľ nedôjde k zmene v technológii výroby, alebo v použitých surovinách a polotovarochoch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vlastnosti a kvalitu výrobku a pokiaľ nestratí platnosť technická špecifikácia, s ktorou bola potvrdená zhoda.

Dátum vydania: **12.03.2015**

Poučenie:

Certifikovaný výrobok podlieha dozoru, ktorý vykonáva certifikačný orgán na základe zmluvy o dohľade č. Z-30/107/06 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 k zmluve počas platnosti certifikátu.




Ing. Katarína Adamuščinová
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky
Číslo: **002215**